

# DOPLNĚNÍ 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVĚHOU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE TECHNOLOGIE

Výzva k podání nabídky na dodání 2 klimatizačních komor pro účely projektu **VEMS**, registrační číslo projektu **4.2 PT03/085**

## 1. ZADAVATEL

MSR Engines s.r.o.  
Krásného 3857/7  
63600  
Brno

IČO 26968215, DIČ CZ26968215

Kontaktní osoba: Martin Šula, jednatel společnosti  
Email: [msrengines@seznam.cz](mailto:msrengines@seznam.cz)

Na základě komunikace s potenciálními uchazeči o zakázku upřesňujeme požadavky na klimatizační komory (variabilně spojených do jedné). V rámci komunikace byly změněny následující požadavky:

- automatické udržování vlhkosti s regulací po 1 % s rozsahem vlhkosti minimálně 0 – 30% vlhkosti;

bylo změněno na

- automatické udržování vlhkosti s regulací po 1 % s rozsahem vlhkosti minimálně 4 – 30% vlhkosti;

Důvodem je pravděpodobně výrazně levnější technické řešení. Stále však z technologických požadavků preferujeme snížení obsahu vlhkosti i pod 4%.

V Brně dne 10.6.2013

Martin Šula, jednatel MSR Engines s.r.o

